

Lumijoen kunta, Kehitys ja elinvoima
Kunnankuja 1
91980 LUMIJOKI



Tilausnro 14029 (RLUMIJOK/Varj,R), saapunut 11.8.2026 (12.00), näytteet otettu 11.8.2026 (08.40)
Näytteenoton syy: Viranomaisvalvonta
Näytteenottaja: Susanna Linna

Lisätietoja: Sinilevät: ei havaittu
Makro-levät/plankton: ei havaittu

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
9374	Varjakka, Lumijoki

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	9374
Lämpötila näytteenottohetkellä (N)	°C	15,0
E.coli, uimavesi/luonnonv, Colilert, (*)	mpn/100ml	10
Enterokokit, kalvosuod (tal, uimar), (*)	pmy/100ml	18

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

* = menetelmä on akkreditoitu. Mittausepävarmuus ilmoitetaan liitteellä pyydettyäessä (kvantitatiiviset määritykset). (N) = näytteenottajan havainto.

LAUSUNTO

Laboratorioon toimitettu näyte.

Yksittäisnäytteenä arvioituna näyte täyttää uimavedelle asetetut laatuvaatimukset.

Yksittäisen valvontatutkimustuloksen toimenpiderajat (STMa 354/2008):

Rannikkovesi (merivesi):	Sisämaavesi (järvi- ja jokivesi):
-enterokokit 200 pmy/100 ml	-enterokokit 400 pmy/100 ml
-E. coli 500 pmy/100 ml	-E. coli 1000 pmy/100 ml.

Laboratorion tulkinnassa näytteen vaatimustenmukaisuudessa ei huomioida menetelmien mittausepävarmuutta.



Leena Erkkilä
toimitusjohtaja

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.

Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointista on saatava lupa.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Tutkijantie 4F	Tutkijantie 4F			Y-tunnus: 2671232-1
90590 OULU	90590 OULU	*044 703 6755	leena.erkkila@scanlab.fi	

TIEDOKSI

Annamaija Niemi@

Ari Korkala@

Jenniina Ylenius@/Oulun Seudun Ympäristötoimi

Outi Tammilehto @

Pauliina Lepistö Ouka@

Pekka Juntunen @

Susanna Linna

Timo Aspegren

MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Lämpötila näytteenottohetkellä (N)	(TL998)
E.coli, uimavesi/luonnonv, Colilert, (*)	ISO 9308-2:2012 (TL262)
Enterokokit, kalvosuod (tal, uimar), (*)	SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL262)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL262	ScanLab Oy
TL998	Näytteenottaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittäispvm.
E.coli, uimavesi/luonnonv, Colilert, (*)	2026/9374		11.8.2026
Enterokokit, kalvosuod (tal, uimar), (*)	2026/9374		11.8.2026